

「快報 風険消息」は、中国に拠点をお持ちの企業の皆様にお届けするリスク情報誌「中国風険消息」の速報版です。

2018年9月17日

## 国慶節前の安全・防災対策について

公安部の公表データによると、昨年の国慶節休暇期間(10/1~10/8)において、中国全土で5,124件の火災が発生しました。発生件数は2016年同期比で9.58%減少、重大な火災事故は発生しておらず、比較的平穏な状況だったと言えます。

今年の国慶節を控えて、国務院安全委員会弁公室は国慶節期間中の安全生産作業に関する通知を发布了。企業においては、長期休暇中の安全に十分留意する必要があります。

本稿では、長期休暇前に実施しておくべき安全対策のポイントをチェックリスト形式でまとめました。適宜参照の上、休暇入り前に各種対策を講じることをお勧めします。

点検項目		対策済	不十分	改善対策・備考
<b>緊急時対応の整備</b>				
1	休暇期間中の緊急時対応が検討されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	緊急時対応計画では、緊急時対応の組織と役割分担が明確になっているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	緊急時対応計画では、緊急連絡先と緊急連絡の手段が明確になっているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	火災、自然災害、盗難などの個別事象に応じた具体的対策が整備されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	「休暇期間中の安全巡回の記録表」が整備されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	緊急時対応計画の教育・訓練が実施されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	気象情報・警報を収集する担当者が決められ、個別の対策が検討されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>防火対策</b>				
1	天然ガスやLPGの元栓を閉じているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	引火性の高い危険品が、危険物倉庫や専用の防爆キャビネットに移して保管されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	配電盤周辺のダンボールや貨物などの可燃物が整理整頓されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目		対策済	不十分	改善対策・備考
4	使用しない設備の電源はオフになっているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	事務室の OA 設備等(コピーマシン、プリンター、空気清浄器、パソコン、ウォーターサーバー)の電源を切り、プラグがコンセントから抜かれているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	作業場の防火扉や防火シャッターは閉鎖されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	自動火災報知設備(ガス検知器も含めて)が正常に機能するか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	守衛室内に消火設備が設置されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
9	消火設備は破損していないか、正常に機能するか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
10	増改築工事を行なう場合、火気作業を監督する人員を配置しているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 水濡れ対策

1	屋根の排水溝は清掃されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	貨物は壁と窓から一定の距離をおいて保管されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	貨物はパレットの上に置かれているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	雨よけや仮設された庇の下の貨物、露天で保管されている貨物を屋内に移設して保管しているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	全ての窓が、隙間なく閉められているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	排水ポンプ、防水シート、土のうなどの用具を準備したか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

### 防犯対策

1	CCTV カメラが正常に作動しているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2	高額なものは施錠管理されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	赤外線センサーが正常に作動しているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

点検項目		対策済	不十分	改善対策・備考
4	事務室内のノートパソコンを、キャビネットに入れて施錠保管したか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	警備員に対して、休暇期間中の巡回頻度を増やすよう指示できているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	放火防止のため、建物周辺の可燃物が撤去されているか？	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

上記のチェックリストが、国慶節休暇期間の防災取組に役立てば幸いです。皆様にとって安全で素晴らしい国慶節となることを祈念しております。

以上

執筆: インターリスク上海 諮詢部 高級經理 楊奥

瑛得管理諮詢(上海)は、中国 上海に設立されたMS&ADインシュアランスグループに属するリスクマネジメント会社であり、お客様の工場・倉庫等へのリスク調査や、BCP策定等の各種リスクコンサルティングサービスを提供させて頂いております。お問い合わせ・お申し込み等は、下記の弊社お問い合わせ先までお気軽にお寄せ下さい。

お問い合わせ先

瑛得管理諮詢(上海)有限公司 (日本語表記: インターリスク上海)

上海市浦東新区陸家嘴環路 1000 号 恒生銀行大廈 14 楼 23 室

TEL:+86-(0)21-6841-0611(代表)