

「快報 風険消息」は、中国に拠点をお持ちの企業の皆様にお届けするリスク情報誌「中国風険消息」の速報版です。

2020年9月24日

2020 中秋節・国慶節に向けた安全対策のポイント

2020年の中秋節・国慶節が間近に迫っています。休暇前はどの業種においても最も忙しい時期であり、急いで作業を完了させるため、従業員が職場の安全に関する法令や社内ルールを軽視してしまう可能性があります。休暇中は、企業／工場の従業員の出勤日が通常より少なく、現場で事故につながるリスクを発見しづらくなります。長期休暇前や休暇中も継続して安全に業務を行うため、本稿をご活用いただければ幸いです。企業／工場が休暇前に安全対策を講じることができるよう、本稿では重要箇所の点検事項に関する要点を取りまとめます。

オフィス

チェック項目		YES(√)	NO (×)
1	消火設備は正常であるか(屋内消火栓、手動警報ボタン、消火器、煙感知器)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	すべての機器の電源が切られているか(長時間監視が必要な機器、データサーバーを除く)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	屋内のすべてのコンセントが取り外されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	危険化学品は屋内に保管されていないか (消毒用のアルコール瓶などは、金属製のキャビネットを施錠して保管)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	ドアや窓が完全に閉まっているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

配電室

チェック項目		YES(√)	NO (×)
1	ドアや窓が完全に閉まっているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	ネズミの侵入防止用板が正常に設置されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	変圧器の温度制御は正常であるか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	全ての配電盤が正常に閉められているか(鍵は当直スタッフが管理)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	可燃性・引火性の物質(段ボール・危険化学品など)が室内に保管されていないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	コンデンサーに膨張、液漏れなどの現象が発生していないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	配電盤内の各ケーブル、端子部が炭化して変色していないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

工場エリア

チェック項目		YES(√)	NO (×)
1	天然ガス／LPG 配管の主弁が完全に遮断されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	危険化学品はすべてキャビネットや危険倉庫に保管されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	配電盤の周囲 1m での可燃物（段ボールや貨物など）の保管が禁止されているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	作業場の防火扉、防火シャッターは閉まっているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	自動火災報知設備（可燃性ガス濃度計含む）の機能が正常であるか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	各ガスボンベがまとめて保管されているか／転倒防止のための固定措置が講じられているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	設備に油漏れ、液漏れなどが発生していないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	電気機器やケーブルの絶縁層が破損・劣化していないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	工場全体または電気機器の電源を切っているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	使用済の廃棄物や可燃ゴミを休暇前に片づけているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	守衛室の消防監視設備について検査を行い、正常に使用できるか確認しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	休暇中に警備員の巡回回数を増やしているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

倉庫エリア

チェック項目		YES(√)	NO (×)
1	倉庫内すべての照明、ファン、充電器などの電気機器の電源を切っているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	一般倉庫での危険化学品の保管を禁止し、危険化学品庫で保管しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	水漏れが発生している屋根の修理、屋根の排水溝の掃除を行っているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	窓とドアを閉め、ガラスが割れた箇所が見られた場合には交換しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	荷物を壁や窓から一定離れた場所、かつパレットの上で保管しているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	屋外貨物を可能な限り屋内に移して保管しているか／ 屋外で保管する場合には防水シートで覆っているか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	フォークリフトは指定エリアに停車しているか／充電ケーブルが破損していないか	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

快適な休暇を過ごすことができるよう、上記の注意事項を企業／工場の管理にお役立てください。貴社が安全に中秋節・国慶節を過ごすことができるよう願っています。

以上

執筆: インターリスク上海 コンサルティング部 高級経理 楊 奥