

# 快報 風険消息

インターリスク上海く瑛得管理咨询（上海）有限公司

「快報 風険消息」は、中国に拠点をお持ちの企業の皆様にお届けするリスク情報誌「中国風険消息」の速報版です。

2021年9月27日

## 2021 国慶節に向けた安全管理のポイント

国慶節中は、工場の従業員数が少なくなり、安全管理部門の人員が不足する可能性があります。これに伴い、安全点検の頻度が不十分となることも想定されます。また、当該期間中に出勤している従業員は気が緩みやすくなる傾向にあります。安全操作に関するルールを軽視することにより、安全生産事故が発生する可能性があります。各企業(工場)での安全生産事故を防止するためには、長期休暇前に安全点検を確実に実施することが重要となります。本稿に安全管理のポイントを整理しますので、内容をご参考のうえ、安全管理を徹底していただければ幸いです。

### 安全生産について

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	機械設備の消耗品を交換しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	機械設備の安全装置（例：非常停止ボタン、インターロック装置）が正常に機能するか確認しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	機械設備内の材料が空になっているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	危険化学品を専用の貯蔵キャビネット・中間倉庫・危険品倉庫で保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	可燃性ガス(LPG/LNG)の供給配管を完全に遮断しているか。供給配管やバルブからの漏洩検査を実施しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	各種ポンペを専用倉庫で保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	5S活動を実施し、長期休暇前に危険廃棄物、一般ゴミを処理しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	応急物資（例：消防砂、水防砂袋、揚水ポンプ機など）の配備状況を確認しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	屋根、天井の点検を実施しているか（倉庫も対象に含む）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	排水システムの点検、清掃を実施しているか（倉庫も対象に含む）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
11	開けておく必要のない扉や窓を閉めているか。破損箇所を補修しているか（倉庫も対象に含む）。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
12	屋外の保管貨物を屋内に移動させているか（倉庫も対象に含む）。屋外保管を要する場合には、防水シートで覆って固定しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 倉庫安全について

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	一般倉庫での危険化学品の保管を禁止し、危険化学品倉庫で保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	液体貨物の漏洩が発生していないか。 固体貨物と区分して保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	貨物間の安全距離を十分に確保しているか。 通路での貨物の保管を禁止しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	貨物と建物構造部（扉、窓、壁、支柱）の安全距離が関連基準の要求を満たしているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	貨物の保管（積み上げ）状況を確認し、貨物が崩れないよう調整・管理しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	フォークリフトなどの荷役運搬車両を指定場所に停車しているか。 屋内での充電を禁止しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 電気使用の安全について

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	未使用の施設・設備の電源を切っているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	臨時配電設備（仮配線など）を撤去しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	配電盤の温度点検を実施しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	配電盤のケーブル・端子などの外観を目視点検しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	配電盤のコンデンサーに膨張・液漏れなどの現象が発生していないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	変圧器の温度を毎日測定し、記録しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	自家発電機が正常に機能しているか。 十分に燃料を貯蔵しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	可燃物を配電室に保管していないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	開けておく必要のない扉や窓を閉めているか。 鍵を当直員に預けて保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	配電室入口にネズミ侵入防止板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 消防安全について

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	消防制御室に従業員または警備員(2名)が24時間常駐しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	長期休暇期間中の巡回制度を定めているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	屋外の消防通路が塞がれていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	消火水槽、高位水槽の貯水量は十分であるか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	各消火システムの給水圧力が正常であるか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	消火器、放水銃、ホースに欠品・破損がないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	天井から外れた自火報がないか。 スプリンクラーヘッドから漏水していないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	火災警報制御盤、連動制御盤は正常に機能しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本稿に記載のポイントについて確認いただき、安全に国慶節をお過ごしください。

以上

執筆: インターリスク上海 コンサルティング部 主管 陳醉

瑛得管理諮詢(上海)は、中国・上海に設立されたMS&ADインシュアランスグループに属するリスクマネジメント会社であり、お客様の工場・倉庫等へのリスク調査や、BCP策定等の各種リスクコンサルティングサービスを提供させて頂いております。お問い合わせ・お申し込み等は、下記の弊社お問い合わせ先までお気軽にお寄せ下さい。

### <お問い合わせ先>

瑛得管理諮詢(上海)有限公司 (日本語表記: インターリスク上海)  
上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心34楼T10室-2  
TEL: +86-(0)21-6841-0611 (代表)



瑛得公众号