

「快報 風険消息」は、中国に拠点をお持ちの企業の皆様にお届けするリスク情報誌「中国風険消息」の速報版です。

2022年9月27日

## 2022年 国慶節における安全管理のポイント

国慶節中は、工場の従業員数が少なくなり、火災などの緊急事態が発生した際には、従業員による迅速な対応が困難となる可能性があります。また、外部からの侵入者による盗難リスクも高まります。本稿では「消防安全、現場、倉庫、配電室、防犯」の5つの観点より、国慶節中における点検のポイントを整理しますので、内容をご参考のうえ、安全管理を徹底していただければ幸いです。

### 消防安全管理

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	消防制御室に従業員や警備員（少なくとも2名）が24時間常駐しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	長期休暇期間中の防火に関する巡回制度を定めているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	屋外の消防通路が塞がれていないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	防火水槽、高位水槽の液面計を確認し、有効水位を確保しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	消防ポンプ制御盤の起動状態は「自動」に設定しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	消火器は視認性が高く、取り扱いやすい場所に設置しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	消火栓の接続口・配管はさびて、漏水等の現象が見られないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	火災警報制御盤、連動制御盤は正常に機能しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	補修工事について、火気作業の申請管理や現場監督を厳格に実行しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	長期休暇中の緊急時における応急预案や連絡体制を整備しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 現場管理

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	使用時以外は、可燃性ガス(LPG/LNG)の供給バルブを閉止しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	可燃性ガス漏洩検知器は常時監視状態となっているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	現場で使用する少量の危険化学品は化学品キャビネットに保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	各種ポンペをチェーンで囲っているか(固定しているか)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	危険物の廃棄ゴミ箱の清掃を徹底しているか。 (油分を吹いた布・ウエス、アルミ屑、空容器瓶など)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	未使用の設備等は、すべて電源を切っているか。 (事務室PC、空調、ファン、ウォーターサーバー等を含む)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	扉や窓に破損はないか(扉や窓を確実に閉めて管理しているか)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
8	各種給排水管やバルブに漏れがないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
9	臨時使用の配線・設備の電源を切っているか(コンセントを抜いているか)。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
10	配電箱周辺(1m範囲内)に可燃物を保管していないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 倉庫管理

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	一般倉庫での危険化学品の保管を禁止し、危険化学品倉庫で保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	液体貨物の漏洩が発生していないか。 固体貨物と区分して保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	通路上や消防設備周辺に物品を保管することを禁止しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	貨物と建物構造部(扉、窓、壁、支柱)の安全距離が関連基準の要求を満たしているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	貨物積載の安定状況・高積み状況について確認しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	フォークリフトなどは所定の位置に駐車しているか。 無人環境下(屋内)での車両の充電を禁止しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 配電室管理

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	配電盤の温度点検を実施しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	配電盤のケーブル・端子などの外観を目視点検しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	配電盤のコンデンサーに膨張・液漏れなどの現象が発生していないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	変圧器の温度を毎日測定し、記録しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	室内に可燃物(ダンボール、衣類、廃品など)を保管していないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
6	配電室入口にネズミ侵入防止板を設置しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
7	地下溝に水の滞留(水溜まり)がないか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

## 防犯管理

チェック項目		はい(✓)いいえ(×)	
1	使用していない作業場は施錠しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2	構内の現金や貴重品は金庫内で保管しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3	構内に設置している防犯設備の点検を行っているか。 (例：監視カメラの録画機能、赤外線センサーの機能状況)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
4	派出所や警備会社への連絡方法について警備員に周知しているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
5	敷地外周の雑草等を除去し、外部からの侵入や放火の抑止を図っているか。	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>

本稿に記載のポイントについて確認いただき、安全に国慶節をお過ごしください。

以 上

執筆 インターリスク上海 コンサルティング部 高級経理 楊奥

瑛得管理諮詢(上海)は、中国・上海に設立されたMS&ADインシュアランスグループに属するリスクマネジメント会社であり、お客様の工場・倉庫等へのリスク調査や、BCP策定等の各種リスクコンサルティングサービスを提供させて頂いております。お問い合わせ・お申し込み等は、下記の弊社お問い合わせ先までお気軽にお寄せ下さい。

<お問い合わせ先>

瑛得管理諮詢(上海)有限公司 (日本語表記: インターリスク上海)

上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心34楼T10室-2

TEL: +86-(0)21-6841-0611 (代表)



瑛得公众号