

「快报 风险消息」是面向在中国设立企业的客户所发布的风险信息杂志《中国风险消息》的速报版。

2025 年 9 月 26 日

2025 年国庆假期防灾提示

国庆长假期间，工厂可能存在两方面的事故诱因：

①放假期间，在厂员工数量减少，值班值守人员有限，如果疏于巡检、应急流程不熟等原因，发生火灾等紧急事故时，人员迅速对应也存在困难。

②部分工厂在国庆期间可能要加班生产或实施外部动火施工，员工可能因节日分心导致操作失误，或对设备假期维护、用电用火安全重视不足，易引发生产事故；

本期的风险快报罗列了重点的检查事项列表，希望贵司能提前做好假期前培训和应急计划明确责任，避免因人员安全意识薄弱造成企业财产损失。

厂区环境

检查项目		是(√) 否(×)	
1	厂区消防通道没有堆放杂物或被车辆堵塞。		
2	排水口、井盖没有破损、杂草和淤泥，排水顺畅。		
3	地面没有低洼积水区域。		
4	建筑物的排水管道没有破损，脱节，脱落的情况。		
5	对厂区的草坪、树木进行修剪，没有断裂、倾倒、阻挡监控报警设施。		
6	屋顶排水口没有堵塞。		
7	减少户外临时堆放货物。		

车间内部

检查项目		是(√) 否(×)	
1	彻底关闭易燃气体（LPG/LNG）供气管道阀门。		
2	车间地面没有积水、油污和垃圾。		
3	少量化学品存放至专门的化学品柜内。		
4	配电柜前 1 米范围内不堆放可燃物。		

5	清空放在车间内危废垃圾桶（含溶剂、含油抹布、铝屑、空容器瓶等）。		
6	不使用的设备或车间，关闭总电源。		
7	车间的门窗无破损，关闭无需开启的门窗。		
8	各类给排水管道、阀门无渗漏。		
9	拔出车间内的临时插线板和不使用设备的插头。		
10	安全出口和疏散通道没有被锁上和堵住。		
11	无人时禁止在室内对叉车、AGV、手持设备等进行充电。		
12	车间内的视频监控系统画面完好。		

外部施工

检查项目		是(√)	否(×)
1	审核承包商资质，对承包商实施入厂前安全教育。		
2	实行动火许可证制度，动火前要对动火设备、管道等进行彻底的清洗、置换和通风。		
3	审核承包商资质，对承包商实施入厂前安全教育		
4	安排专人对承包商作业进行全程安全监督。		

消防应急

检查项目		是(√)	否(×)
1	各类消防设施进行全面目视检查，没有缺损。		
2	消防主机没有误报、故障的信号。		
3	消防管道、阀门、泵组没有渗水现象。		
4	消防设施没有堵塞的情况。		
5	消防控制室应 24 时有人值班（每班至少 2 人）。		
6	制定了国庆长假期间的事故应急预案和应急联络方式。		

全文完

瑛得管理咨询（上海）有限公司是在中国上海设立的隶属于 MS&AD 保险集团的风险管理公司，主要提供诸如工厂/仓库的风险查勘、BCP 计划的制订等各种风险相关的咨询业务。如欲洽谈请联系下述我公司的联系方式。

<联系方式>

瑛得管理咨询（上海）有限公司（日本表述：インターリスク上海）
上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 34 层 T10 室-2
TEL:+86-(0)21-6841-0611（总机）



瑛得管理 公众号