

「快报 风险消息」是面向在中国设立企业的客户所发布的风险信息杂志《中国风险信息》的速报版。

2026 年 1 月 28 日

春节假期安全管理要点



2026 年春节假期将至，大部分工厂将进入一段时间停产状态，人员流动减少、设备闲置、气候寒冷等因素叠加，火灾、盗窃、冻灾等安全风险陡增。为切实保障工厂财产安全和节后生产顺利恢复，现就假期安全管理重点事项，从假期前、假期期间及假期后三个时间段，按照管理类、设备类、环境类三个不同方面梳理了需要注意的检查事项，以供参考。

1. 假期前

确认内容		确认栏
管理类	明确春节期间各场所的值班责任人及职责（如：巡查、维护），对值班的员工进行安全生产知识培训。	☐
	明确突发事件的汇报流程，列明值班领导与人员以及相关管理人员的通信方式，提前组建沟通微信群等，保持联系畅通。	☐
	组织工厂负责人、各班组长、安全管理人员等共同对全厂区安全隐患进行排查	☐
	原则上禁止春节期间的动火、有限空间及外包作业。确需实施的，制定专项方案并提报审批，作业前落实安全交底并安排专人实施现场监督。	☐
设备类	确认厂区内外的 CCTV、电子围栏、红外线感应器等工作正常。	☐
	切断不生产车间的生产设备、基础设备设施电源，并在开关处悬挂“已断电”等标识。	☐
	将生产现场未使用完的危化品存入危化品库或防爆柜。	☐
	切断燃气管道总阀，并使用肥皂水等检查管道密封性。	☐
	气瓶使用链条等措施固定牢固。	☐
	联系专业公司回收危废库内长期积存的废弃物。	☐
	确保工厂、仓库内存放的货物距电气线路、灯具等至少 0.5m。	☐
	给室外及低温区域的供水管道（含消防管道）包裹保温材料。闲置管道宜排空存水，防止管道冻堵、爆裂。	☐

确认内容		确认栏
设备类	确认火灾报警系统、喷淋系统等能够正常工作，消防主机及消防泵控制柜设为“自动”状态。消防值班室内。	☐
	检查防火门处于关闭状态、防火卷帘可完全降下，两者无损坏或被遮挡的情况。	☐
	检查消防栓、灭火器未被遮挡，消防通道、疏散通道无堵塞。	☐
环境类	清理厂区内及周边的杂草，落叶、易燃杂物，防范燃放烟花爆竹等引发的火灾。	☐

2. 假期期间

确认内容		确认栏
管理类	值班人员每日做好巡查记录。	☐
	各部门负责人手机等确保处于可联络状态，随时可以接受突发情况报告。	☐
	严格核查进出厂区人员及车辆，实行登记制度。	☐
	值班室确保有人 24 小时值守，监控消防主机、可燃气体探测器等各类报警信号。	☐
设备类	值班人员每天定期进行全面巡查。	☐
	检查留厂员工有无私拉乱接电线充电，或使用大功率取暖设备的情况。	☐
	检查管道保温情况，排查冻裂、泄漏隐患。	☐
环境类	检查厂房有无漏水、渗水。	☐
	及时清理厂区、屋顶的积雪、积冰，设置警示标识和防滑垫。	☐

3. 假期过后

确认内容		确认栏
管理类	关注从业人员的身体、心理状况和行为习惯，调整状态满足生产要求再上岗。	☐
	开展安全教育，帮助员工重温操作规程，明确各岗位安全责任。 (需重点关注：新入职、转岗及特种作业、特种设备操作人员)	☐
	对外包作业人员等开展入厂安全教育，确认其作业资质。	☐
	回顾年前的安全隐患排查活动中发现的风险，逐步推进新年度的整改计划。	☐
	复工初期避免赶工期、超负荷生产，合理安排生产任务。	☐
设备类	强化检维修后试机和试生产管理，认真制定试机、试生产方案。	☐
	对长时间停止运行的防护设施、机械设备、电线电缆等进行检查、维修、加固。	☐
	全面开展各类车辆、装置、机器、设施、工具、安全监控系统、特种设备等检维修维保，不符合安全条件的不能使用。	☐
	检查供水管道有无冻裂情况，根据气温拆除保温材料。	☐
	盘点危化品、气瓶等的存量及存放状态，确认无渗漏、破损、过期等情况。	☐
	检查应急照明、疏散指示标志是否完好，确保断电后可正常启用。	☐
环境类	对通风不良的车间等场所进行通风换气，复工前检测可燃、有毒气体浓度及氧含量。	☐
	清理厂区内积雪、积水，恢复正常作业环境。	☐

各企业可参照上述表格并结合贵工厂的实际情况落实相应的安全措施。

文末恭祝各位假期平安，复工顺利！

全文完

执笔：瑛得管理咨询（上海）有限公司 咨询部 主管 葛永正

瑛得管理咨询（上海）有限公司是在中国上海设立的隶属于 MS&AD 保险集团的风险管理公司，主要提供诸如工厂/仓库的风险查勘、BCP 计划的制订等各种风险相关的咨询业务。如欲洽谈请联系下述我公司的联系方式。

<联系方式>

瑛得管理咨询（上海）有限公司（日本表述：インターリスク上海）
上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 34 层 T10 室-2
TEL:+86-(0)21-6841-0611（总机）



瑛得服务菜单