

「快报 风险消息」是面向在中国设立企业的客户所发布的风险信息杂志《中国风险消息》的速报版。

2026 年 5 月 26 日

2026 年全国安全生产月



2026 年 6 月是全国第 25 个“安全生产月”，国务院安委会、应急管理部正式发布今年的主题为“人人讲安全、个个会应急——排查整治风险隐患”。今年主题的重心不再侧重理念普及，而是以风险隐患排查整治为核心，立足生产一线、紧盯现场风险隐患。本期风险快报为生产型企业梳理了工厂常见火灾及安全风险隐患排查重点清单，协助工厂在安全生产月期间开展“全员参与、全面排查、全程整治、闭环管理”的安全隐患排查活动。

为满足工厂深度风险隐患排查的需求，依据现行法规和标准，结合生产型企业共性风险及工厂日常安全检查发现的突出问题，从“危化品管理”“电气设施”、“消防设施”、“设备与作业环境”、“仓库管理”、“特殊作业”这 6 个维度，提炼总结出最关键的隐患要点，以点检表的形式供参考使用。

1、危化品管理

No.	检查内容	检查结果
1	危化品使用场所应设置固定存放点，张贴危害告知及警示标志。	
2	易燃液体的管道/容器必须完好的静电接地，员工穿防静电服/鞋。	
3	管道系统阀门、法兰、焊缝处无锈蚀、滴漏现象。	
4	在可能产生易燃气体集聚的场所，应配备可燃气体浓度检测和报警装置；探头位置正确、无遮挡，且在标定有效期内。	
5	易挥发可燃气体的作业场所，通风排毒设施有效运行。	
6	废弃空桶、残液分类收集于带盖金属桶，统一在危废库合规处置。	
7	生产车间当班危化品暂存量严禁超过一昼夜使用量，需专用防爆柜存放。	
8	盛装易燃液体的桶/罐无泄漏，开启后随即盖紧密封。	
9	作业现场必须存有安全技术说明书(SDS)，显著位置张贴危化品警示标识。	
10	危化品场所的防爆电气设施（含灯具、开关、接头、排风扇等）无缺陷。	

2、电气设施

No.	检查内容	检查结果
1	线路的绝缘层无老化、龟裂、破损现象	
2	漏电保护器是否定期进行试验，能否正常动作	
3	配电箱周围 1.2 米内禁止堆放可燃物。	
4	电机、电气设备的构架、底座和金属外壳等均应接地。	
5	电缆穿越防火分区/楼板/墙体的孔洞必须用不燃材料严密封堵。	
6	开关/插座/接线端子等连接处无氧化、无松动，无因接触不良导致的发热变色。	
7	严禁私拉临时线，严禁多个大功率设备共用一个插排或插座串接。	
8	配电箱、开关箱内不得放置任何杂物，并应保持整洁	
9	叉车、AGV 充电场所保持通风良好，与可燃物保持间距，备好灭火器。	
10	下班或停工期间，必须切断非必要的设备/照明/充电器电源。	

3、消防设施

No.	检查内容	检查结果
1	灭火器、室内外消火栓组件齐全，外观完好。	
2	喷淋、烟感等消防系统完好有效，由有资质的公司检测并出具报告。	
3	火灾报警控制器无故障/隔离/消音报警，联动控制处于自动状态。	
4	消防控制室内值班人员持证上岗，熟悉操作流程。	
5	灭火器/消火栓/报警按钮等设施周围严禁堆物。	
6	消防车道宽度 ≥ 4 米，严禁占用/堵塞/设置妨碍消防车通行的障碍物。	
7	测试消防水泵能手动/自动启动，管网压力表显示正常。	
8	防火卷帘下方严禁堆放物品/划线，控制箱手动按钮能正常升降。	
9	常闭式防火门必须保持关闭，闭门器/顺序器完好。	
10	严禁占用/堵塞/锁闭疏散通道和安全出口，门应向疏散方向开启。	

4、设备与作业环境

No.	检查内容	检查结果
1	高速运转轴承未缺油/异响，液压系统无渗漏滴油至高温部件。	
2	表面温度 $>80^{\circ}\text{C}$ 的裸露设备及管线，必须设防烫保温层，周边无堆放可燃物。	
3	设备温控系统定期检定。	
4	使用燃气设备场所设置探测器，管道上设置静电接地线。定期检查气体软管连接部位。	
5	产生静电的工艺设备需设置静电接地且电阻值达标。	
6	含油抹布/棉纱等易自燃物，回收带盖金属桶，严禁随地乱扔/堆积。	
7	作业现场地面无积油/积液。	
8	粉尘除尘系统电机/风机必须防爆，按要求设置隔爆阀、泄爆口。	
9	工位物料码放整齐，生产区与通道划线区分。	
10	定期清扫管道、风管、机器周边及插座周围的油污、粉尘等。	

5、仓库管理

No.	检查内容	检查结果
1	遵守“仓库五距”要求：墙距 $\geq 0.5\text{m}$ ，柱距 $\geq 0.3\text{m}$ ，灯距 $\geq 0.5\text{m}$ ，垛距 $\geq 1\text{m}$ ，顶距 $\geq 0.3\text{m}$ 。	
2	照明灯具正下方严禁堆放可燃物品。	
3	电动叉车/搬运车严禁在库房内进行充电作业。	
4	叉车（电池）及充电器周围 2m 以内不放置可燃物。	
5	库房内敷设的配电线路，需穿金属管或用非燃硬塑料管保护。	
6	仓库内不使用电熨斗、电热水器、电冰箱、取暖器等家用电器。	
7	室内没有存放易燃辅助用品（例如除锈剂、小型喷漆压力瓶），应该保管在专门仓库或金属柜内。	
8	仓库防火卷帘门、防火门的关闭功能完好。	

6、特殊作业

No.	检查内容	检查结果
1	动火、高处、有限空间、吊装等作业有严格的作业票申请审核流程。	
2	对外来施工人员进行安全教育和安全告知，并发放出入证。	
3	特种作业人员应参加专门培训机构的安全培训并取得相应资格证书。	
4	动火点周边 5 米范围内可燃液体、粉尘、棉纱、废料全部清理干净。	
5	施工结束时以及施工结束后 0.5～1 小时进行残火确认。	
6	气瓶/乙炔瓶距动火点及明火距离≥10 米。	
7	动火现场是否配备了足够的灭火器材。	

2026 年安全生产月主题的核心要义，是鼓励全员主动参与隐患排查、自觉遵守安全规程。企业负责人应亲自督查隐患整治工作，做到排查不留死角、整改不留隐患。全体员工也应主动查找身边隐患、主动上报风险、主动落实整改，真正实现“人人讲安全、个个会应急”。企业以本次安全生产月为契机，建立常态化隐患排查整治机制，把隐患治理融入日常工作常态，保障工厂安全稳定持续的经营。

全文完

执笔：瑛得管理咨询（上海）有限公司 咨询部 高级经理 杨奥

瑛得管理咨询（上海）有限公司是在中国上海设立的隶属于 MS&AD 保险集团的风险管理公司，主要提供诸如工厂/仓库的风险查勘、BCP 计划的制订等各种风险相关的咨询业务。如欲洽谈请联系下述我公司的联系方式。

<联系方式>

瑛得管理咨询（上海）有限公司（日本表述：インターリスク上海）
上海市浦东新区世纪大道 100 号 上海环球金融中心 34 层 T10 室-2
TEL:+86-(0)21-6841-0611（总机）



瑛得服务菜单