

「快報 風險消息」は、中国に拠点をお持ちの企業の皆様にお届けするリスク情報誌「中国風險消息」の速報版です。

2025年9月26日

2025年国慶節休暇の防災提示

国慶節の長期連休期間、工場では次の二つの事故要因が想定されます。

- ① 国慶節期間は工場に常駐する従業員が減少し、当直や巡回要員も限られます。そのため、巡回点検が不十分となったり、緊急対応手順に不慣れな場合には、火災などの緊急事態発生時に迅速な対応が難しくなる恐れがあります。
- ② 一部の工場では、国慶節期間中に残業生産や外部による溶接などの火気工事が行われることがあります。この場合、従業員が休日気分から注意力を欠いて操作ミスを起こしたり、設備の休日期間中の保守や電気・火気管理が軽視されることで、生産事故につながるリスクがあります。

今回の「風險消息」では、重点的に確認すべき項目をリスト化しています。貴社におかれましては、休日前の教育訓練を徹底し、緊急時の対応計画や責任分担を明確にすることで、安全意識の低下による事故や企業資産の損失を未然に防ぐことをお願いいたします。

工場敷地内の環境

| チェック項目 | | はい(✓)いいえ(✗) |
|--------|---|-------------|
| 1 | 工場敷地内の消防通路に資材や廃棄車両などが放置されていないか。 | |
| 2 | 排水口やマンホールの蓋が破損していないか、雑草やゴミで塞がれていないか、排水が順調に行われているか。 | |
| 3 | 工場敷地内に低湿で水が溜まりやすい場所がないか。 | |
| 4 | 建物外壁の排水管に破損、継ぎ目のずれ、脱落などがないか。 | |
| 5 | 工場敷地内の樹木の手入れがされているか(剪定済みであり、折損・傾倒していないか、監視・警報設備を妨げていないか)。 | |
| 6 | 屋上の排水口に詰まりがないか。 | |
| 7 | 屋外の一時保管貨物を減らしているか。 | |

作業場内部

| チェック項目 | | はい(✓)いいえ(✗) |
|--------|---------------------------------------|-------------|
| 1 | 可燃性ガス(LPG/LNG)の供給パイプのバルブが確実に閉じられているか。 | |
| 2 | 作業場の床面に水たまり、油汚れ、ゴミがないか。 | |
| 3 | 少量の化学薬品は専用の薬品保管キャビネットに収納されているか。 | |
| 4 | 配電盤の前1メートルの範囲内に可燃物が置かれていないか。 | |

| | | | |
|----|---|--|--|
| 5 | 作業場内に危険廃棄物（溶剤、廃オイル付きウエス、アルミ粉、エアフィルターなど）を放置していないか。 | | |
| 6 | 使用していない設備や作業場は、電源を遮断しているか。 | | |
| 7 | 作業場の窓ガラスに破損がなく、不要なドアは閉じられているか。 | | |
| 8 | 各種配管に漏れがなく、バルブも正常であるか。 | | |
| 9 | 作業場内の臨時配線や不適切な延長コード使用がないか。 | | |
| 10 | 非常口や避難通路に障害物や施錠箇所がなく、避難通路が確保されているか。 | | |
| 11 | 無人時にフォークリフト・AGV・ハンドリフトなどの設備を充電していないか。 | | |
| 12 | 作業場内の監視カメラ映像が正常であるか。 | | |

外部施工

| チェック項目 | | はい(✓)いいえ (✗) |
|--------|---|--------------|
| 1 | 請負業者の資格を審査し、入場前に安全教育を実施しているか。 | |
| 2 | 火気使用許可証制度を実施し、火気作業に必要な消火器や設備洗浄・換気を行っているか。 | |
| 3 | 請負業者の資格を審査し、入場前に安全教育を実施しているか。 | |
| 4 | 請負業者の作業には必ず安全監督を配置しているか。 | |

消防応急

| チェック項目 | | はい(✓)いいえ (✗) |
|--------|---|--------------|
| 1 | 各種消防設備の目視点検を実施し、破損がないか。 | |
| 2 | 制御盤に誤報や故障の信号がないか。 | |
| 3 | 消防配管・バルブ・ポンプに漏水がないか。 | |
| 4 | 消防設備に詰まりがないこと。 | |
| 5 | 消防制御室に常時2人以上が当直しているか。 | |
| 6 | 国慶節の長期連休期間における事故対応マニュアルと緊急連絡体制を策定しているか。 | |

以上

瑛得管理諮詢（上海）は、中国・上海に設立されたMS & ADインシュアランスグループに属するリスクマネジメント会社であり、お客様の工場・倉庫等へのリスク調査や、BCP策定等の各種リスクコンサルティングサービスを提供させて頂いております。お問い合わせ・お申し込み等は、下記の弊社お問い合わせ先までお気軽にお寄せ下さい。

＜お問い合わせ先＞

瑛得管理諮詢（上海）有限公司（日本語表記：インターリスク上海）

上海市浦東新区世紀大道100号 上海環球金融中心34楼T10室-2

TEL:+86-(0)21-6841-0611（代表）



瑛得公众号